

Предмет: Одговори на питања понуђача у вези конкурсне документације за **ЈН 404/1-34/2018-02 Инвестиционо одржавање система за грејање у згради Општине Књажевац**

Поштовани,

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на захтев потенцијалних понуђача бр. 404/1-16-6/2017-02 од 01.08.2018. год и 02.08.2018. год., за давање додатног појашњења, достављамо вам питање потенцијалног понуђача као и одговор наручиоца.

1. Питања везана за образац бр.7, партија бр.2, позиција 2,3

а) Котловска циркулациона пумпа - поред капацитета (протока) пумпе која се тражи у тендерској документацији, морамо да знамо и напор, да би понудили адекватну пумпу

Одговор: Постоји пројекат котларнице и разводне мреже где је пројектант предвидео пумпу одређеног произвођача која може да постигне максимални напор 8 м.

б) Мрежна циркулациона пумпа - да ли је напор пумпе (60м) који је у тендерској документацији добар, с обзиром да се тражи монофазна пумпа

Одговор: У пројекту је наведен податак за напор мрежне циркулационе пумпе 60м али обзиром да је пројектант одабрао пумпу одређеног произвођача која може да постигне максимални напор 10 м, то сматрамо да је грешка у самом пројекту.

2. Питања уз предметну јавну набавку за партију 1:

а) У тех.опису сте навели стандардни котао за ложење пелетом 300 kW, шта подразумевате под стандардним, комбиновани котао чврсто гориво и пелет, или котао само на пелет?

Одговор: Постоји пројекат котларнице и разводне мреже где је пројектант предвидео универзални стандардни котао намењен за ложење средње калоричним угљем, пелетом и другим чврстим горивима, а у овом случају котао ће сагоревати искључиво пелет, неће се користити друго гориво.

б) Да би котао сагоревао пелет и добро радио, мора постојати и димни вентилатор, кога у техничком опису нема?

Одговор: Понуђач је дужан да понуди сву опрему потребну да би задовољио тражену снагу, самим тим уколико је потребан димни вентилатор, исти у улази састав котла.

в) Код описа горионика на пелет ставили сте снагу 50-350 kW, а потрошња пелета 8 до 60 кг/х, што је у супротности једно са другим, јер предметна потрошња најквалитетнијег дрвеног пелета даје снагу од 40 до 300 kW. Молимо за детаљнији опис горионика?

Одговор:

Дате карактеристике горионика узете су из пројекта, тако да немамо више података о горионику.

3. Питања уз предметну јавну набавку за партију 1.

а) На страни 4 тендерске документације стоји: Понуђач квалитет материјала и опреме који се уграђује доказује достављањем атестно-техничком документацијом. Када треба доставити атестно-техничку документацију, уз тендерску документацију или приликом испоруке и уградње материјала и опреме, а све из разлога што се атести материјала добијају приликом њихове набавке, а пре производње опреме?

Одговор: Атестно техничку документацију доставља изабрани понуђач приликом испоруке материјала и опреме.

б) Да ли у вредност котла треба зарачунати и вентилатор димних гасова, да би котао на пелет радио изузетно добро, а самим тим да ли треба испоручити и фреквентни регулатор, кој би регулисао број обртаја димног вентилатора?

Одговор: Зависи од конструкције котла и улази у цену котла уколико је потребно.

Комисија за јавну набавку 404/1-34/2018-02